

*Betreff:***Gegenstand: Beheizung des Gymnastikraumes Raabeschule im Schulzentrum Heidberg***Organisationseinheit:*Dezernat III  
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement*Datum:*

11.11.2015

*Beratungsfolge*

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin*

23.09.2015

*Status*

Ö

**Sachverhalt:**

Die Verwaltung der Stadt Braunschweig wird gebeten, mitzuteilen, weshalb sie sich bei der Beheizung der Gymnastikräume im Schulzentrum Heidberg nicht an die Vorgaben der DIN Norm 18032 hält.

Die Verwaltung nimmt hierzu im Folgenden Stellung:

Die DIN 18032 gibt für die Auslegung von Wärmeversorgungsanlagen in Sporthallen (Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung) eine Raumtemperatur von 20 °C vor, wobei die im Betrieb tatsächlich eingestellten Raumtemperaturen unter Beachtung der wirtschaftlichen Aspekte erfolgen sollten. Die DIN hat keinen Gesetzescharakter.

Die Gymnastikräume im Schulzentrum Heidberg wurden in der Vergangenheit und werden noch aktuell über die Lüftungsanlage bzw. über die Deckenstrahlheizungen beheizt. Die Vorgaben zur Raumtemperatur aus der Dienstanweisung der Stadt Braunschweig betragen für Gymnastikräume 17 °C und werden durch Hochtief vorgehalten.

Leuer