

Absender:

CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 323

16-02964

Antrag (öffentlich)

Betreff:

**Herstellung einer funktionierenden Lüftung in der Bücherei
Heideblick**

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

26.08.2016

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel
(Entscheidung)

28.07.2016

Status

Ö

Beschlussvorschlag:

Beschluss:

Der Stadtbezirksrat 323 bittet die Stadtverwaltung schnellstens dafür zu sorgen, dass die vorgesehene Lüftung über die Dachfenster durch Anbringung eines geeigneten Sensors ermöglicht wird.

Sachverhalt:

Das Lüftungskonzept für die Bücherei sieht als einzige Möglichkeit für einen Luftaustausch die Belüftung über Fenster und den Abzug über Dachluken vor. Der Sensor für die Dachentlüftungsfenster zum Schließen bei Sturm und Regen befindet sich auf Höhe der 4. Etage und wird gemeinsam mit den Außenjalousien des Lessinggymnasiums gesteuert. Eine Kontrolle durch den Fachbereiche 65 ergab, dass dadurch praktisch kaum ein Offenhalten der Dachfenster möglich ist, da der gemeinsame Sensor dauernd die Dachfenster in der Bücherei automatisch schließt. Die ursprünglich vorgesehene Lüftungsmöglichkeit ist damit nicht gewährleistet. Für die Funktionsfähigkeit der Lüftung ist ein eigener Sensor in der Nähe der Dachluken der Bücherei anzubringen.

Anlage/n:

keine