

Betreff:

Stromausfälle in Völkenrode

Organisationseinheit:

Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

06.02.2018

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

07.02.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 25. Januar 2018 (17-04922) wurde die BS|Energy um Stellungnahme gebeten, die hierzu wie folgt mitteilt:

Bedauerlicherweise kam es am 8. November 2017 und auch am 28. Dezember 2017 zu Unterbrechungen in der Stromversorgung, von denen auch Netzbereiche in Watenbüttel und Völkenrode betroffen waren. In beiden Fällen kam es jeweils zu Ausfällen von 15 Netzumspannern. Diese Netzumspanner wandeln die 20 kV Mittelspannung in haushaltsverträgliche 400 V um.

Die 20 kV-Mittelspannungsstörung am 8. November 2017 von 06:34 bis 07:25 wurde durch einen defekten 20 kV-Kabelendverschluss in einer Schaltanlage in der Celler Heerstraße verursacht. Die Beschädigung war so folgenschwer, dass Schaltanlage und Endverschluss erneuert werden mussten.

Am 28. Dezember 2017 von 21:40 bis 22:49 war der gleiche 20 kV-Leitungszug nochmals betroffen. Eine Ratte löste in der 20 kV-Schaltanlage einen Kurzschluss aus. Diese Schaltanlage im Äckernkamp wurde durch eine berührungssichere und damit tiersichere Anlage ausgetauscht. Zusätzliche angebrachte Abdichtungen in den Kabeleinführungen im Boden der Station sollten solche Vorfälle mit Nagetieren zukünftig ausschließen.

Geiger

Anlage/n:

Keine