

*Betreff:*

**Zustand des Fernwärmenetzes**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 12.06.2018
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)	12.06.2018	Ö

**Sachverhalt:**

Die Anfrage der AfD-Fraktion vom 31. Mai 2018 (18-08397) wurde mit der Bitte um Prüfung an die BS|Energy weitergeleitet, die hierzu wie folgt mitteilt:

Zu Frage 1:

*Alle Anlagen und Netze werden regelmäßig überprüft und ggf. instand gesetzt. Die Stationen werden in 1- oder 3-Jahresabständen kontrolliert, die Druckerhöhungsstationen werden täglich begangen. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. Die in Braunschweig verwendeten Materialien sind europaweit zugelassen und im Einsatz. Es erfolgen keine Abgaben von umweltschädlichen Stoffen an die Umgebung.*

Zu Frage 2:

*Aktuell sind keine Schäden bekannt. Bei entdeckten Leckagen werden sofortige Maßnahmen zur schnellen Abdichtung der Rohrleitungen ergriffen. Die schadensauffälligen Rohrleitungen werden dann über ein Sanierungs -und Erneuerungskonzept in den technisch einwandfreien Zustand versetzt. Die FernwärmeverSORGUNG wird gemäß den Bestimmungen des neuen Konzessionsvertrages stetig weiterentwickelt.*

Zu Frage 3:

*Ein vollumfängliches Überwachungssystem ist vorhanden, dass mindestens einmal jährlich nahezu sämtliche Leitungen überprüft (Widerstandsmessungen, Sichtkontrollen etc.). Weitere Begleitmessungen werden nicht durchgeführt.*

Geiger

**Anlage/n:**

Keine