

Betreff:

Neugestaltung Zimmerstraße-Ost/Installation von Elektrotankstellen an Laternen

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

12.03.2019

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

27.03.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 13.09.2018:

Vor dem Hintergrund der Langlebigkeit der Installation von Straßenlaternen wird die Verwaltung um Prüfung gebeten, ob die Installation von einer Elektrotankstelle bei der Neuanlage der Straßenbeleuchtung in der Zimmerstraße möglich ist. Das Ergebnis ist dem Stadtbezirksrat Östliches Ringgebiet vor Baubeginn mitzuteilen.

Stellungnahme der Verwaltung:

BS|ENERGY hat als Pilotprojekt an zwei Stellen im östlichen Ringgebiet Ladepunkte positioniert. Die Stromversorgung erfolgt hierbei jedoch über einen eigenen separaten Stromanschluss und nicht über das öffentliche Beleuchtungsnetz. Der Beleuchtungsmast dient daher nur zur Befestigung der Ladeeinrichtung. Das öffentliche Beleuchtungsnetz ist zum einen tagsüber stromlos, zum anderen werden für das Laden von Elektrofahrzeugen deutlich höhere Stromkapazitäten benötigt, als das öffentliche Beleuchtungsnetz zur Verfügung stellen kann. Eine Neuanlage der Straßenbeleuchtung sowie die von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge ist daher völlig voneinander unabhängig zu betrachten. Das Projekt der BS|ENERGY ist noch nicht abgeschlossen, sodass Aussagen zur Funktionalität, Nutzung sowie über einen wirtschaftlichen Betrieb von derartigen Ladepunkten im Straßenraum zurzeit noch nicht vorliegen.

Aus den genannten Gründen wird die Neuanlage der Straßenbeleuchtung in der Zimmerstraße als energieeffiziente und insektenfreundliche LED-Beleuchtung ohne Lademöglichkeiten ausgeführt. Damit ist – wie im gesamten Stadtgebiet – auch für die Zimmerstraße nicht ausgeschlossen, dass zukünftig ein privater Betreiber im Rahmen eines Konzessionsvertrages hier nachträglich eine Lademöglichkeit installiert. Dies ist derzeit aber noch nicht absehbar.

Leuer

Anlage/n: keine