

Betreff:

**Rissenschäden an der Kindertagesstätte Rautheim**

Organisationseinheit:	Datum:
Dezernat III 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	23.01.2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode (zur Kenntnis)	22.01.2019	Ö

**Sachverhalt:**

Wie in der Mitteilung vom 22.11.2018 berichtet, haben sich im letzten Sommer in der Kita Rautheim Risse in den Außenwänden gebildet. Diese Risse werden durch ein Statikbüro regelmäßig kontrolliert. Mit dieser Kontrolle wird weiterhin fortgefahrene.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Setzungsrisse sind entstanden durch das Schrumpfen des ausgetrockneten tragenden Bodens im Bereich der Fundamente im letzten, extrem trockenen Sommer.

Die letzten Ablesungen haben ergeben, dass die Risse nicht relevant zunehmen oder sich sogar wieder leicht schließen, da in der feuchteren Jahreszeit, also Herbst bis Frühling, der Boden sich unter Volumenzunahme wieder vollsaugt.

Die Verwaltung plant keine baulichen Maßnahmen, da die Standsicherheit des Gebäudes ist derzeit nicht gefährdet ist.

Der Neubau der Kita Rautheim ist im Haushalt der Stadt Braunschweig verankert. Mit der Planung des Neubaus wird 2020 begonnen.

Eckermann

**Anlage/n:**  
keine