

Betreff:**Notmaßnahmen: Versorgung in Braunschweig****Organisationseinheit:**Dezernat II
37 Fachbereich Feuerwehr**Datum:**

26.02.2019

Beratungsfolge

Feuerwehrausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

13.03.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Die Nachfragen der Fraktion P² beantwortet die Verwaltung nach Rücksprache mit den drei Akutkrankenhäusern in Braunschweig wie folgt:

Zu Frage 1:

Wie viele Probeläufe werden jährlich je im Städtischen Klinikum Braunschweig und dem Herzogin Elisabeth Hospital (HEH) durchgeführt?

Sowohl im Städtischen Klinikum als auch im HEH werden monatliche Probeläufe durchgeführt.

Zu Frage 2:

Aus welchen Gründen kam die Notstromversorgung des Herzogin Elisabeth Hospitals ansonsten zum Einsatz, wenn nicht auf Grund einer Störung des allgemeinen Netzes?

Im HEH kam es in den letzten 10 Jahren auf Grund kurzer Netzwischer 1 bis 2 mal zum Start des Notstromaggregates.

Zu Frage 3:

Wie viele Notfallübungen in Verbindung mit dem Notfallkonzept und der Erprobung der Notstromversorgung sind in den letzten fünf Jahren an den drei Akutkrankenhäusern durchgeführt worden?

1. Im Städtischen Klinikum sind über die Probeläufe hinaus keine Notfallübungen in Verbindung mit dem Notfallkonzept durchgeführt worden.
2. Da im HEH die Probeläufe unter Volllast durchgeführt werden, erfolgen keine weiteren Notfallübungen.
3. Im Krankenhaus Marienstift werden über die monatlichen Probeläufe hinaus keine weiteren Notfallübungen durchgeführt.

Ruppert

Anlage:

Schreiben der Gruppe „Die Fraktion P²“ im Rat der Stadt vom 04.02.2019

DIE FRAKTION P² • Platz der Deutschen Einheit 1 • 38100 Braunschweig

An die
Verwaltung der
Stadt Braunschweig

Steuerungsdienst
- Referat 0100 -

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom




Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
T34970

08. FEB. 2019

Telefon Name

Datum 2019-02-04

**Nachfragen zu 18-08749-02**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung übermittelte mit 18-08749-02 die Antworten der Akutkrankenhäuser zu unserer Frage nach den Notstromeinsätzen. Das Krankenhaus Marienstift antwortet sehr differenziert.

Diese Antwort nehmen wir zum Anlass nach genaueren Informationen zu den Notstromaggregaten der Krankenhäuser Städtisches Klinikum Braunschweig und des Herzogin Elisabeth Hospitals zu fragen:

- Wie viele Probeläufe werden jährlich je im Städtischen Klinikum Braunschweig und dem Herzogin Elisabeth Hospitals durchgeführt?
- Aus welchen Gründen kam die Notstromversorgung des Herzogin Elisabeth Hospital ansonsten zum Einsatz, wenn nicht auf Grund einer Störung des allgemeinen Netzes?
- Wie viele Notfallübungen in Verbindung mit dem Notfallkonzept und der Erprobung der Notstromversorgung sind in den letzten fünf Jahren an den drei Akutkrankenhäusern durchgeführt worden?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Bley

Ratsherr, DIE FRAKTION P²