

Betreff:**Toiletten im Prinzenpark am Freie Turner Stadion****Organisationseinheit:**

Dezernat III

65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

08.07.2019

BeratungsfolgeStadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)**Sitzungstermin****Status****Sachverhalt:**

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Durch fehlerhaft ausgeführte Arbeiten am elektrischen Versorgungsnetz durch einen Subunternehmer von BS|Netz wurden in der Toilettenanlage diverse technische Anlagen irreparabel beschädigt.

Die Herren-WC-Anlage ist inzwischen wieder funktionsfähig und nutzbar, während die Unisex-WC-Anlage noch nicht nutzbar ist, da die elektrische Schließanlage, einschl. der dazugehörigen Steuerung, noch nicht ausgetauscht werden konnte.

Die bereits beauftragte Instandsetzung weist eine Lieferzeit von acht bis zehn Wochen für die wesentlichen Ersatzteile aus. Mit dem Abschluss der Instandsetzungsarbeiten kann somit frühestens Ende August/Anfang September gerechnet werden.

Leuer

Anlage/n:

keine