

Betreff:

Sanierung Umkleidekabinen sowie Duschräume des SV Stöckheim

Organisationseinheit:	Datum:
Dezernat III 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	18.10.2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis)	04.11.2019	Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.08.2019 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Antwort zur 1. Frage:

Die Arbeiten an den beiden Eingangstüren sind noch nicht abgeschlossen. Die Restarbeiten erfolgen kurzfristig. Die Endabnahme wird erst nach der Beseitigung der Mängel durchgeführt.

Antwort zur 2. Frage:

Die Verwaltung hat nach dem Termin vor Ort die sofortige Beseitigung des Schimmels an den Duschen und Decken im April 2019 durchführen lassen, um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen und die weitere Nutzung schnellstmöglich sicherstellen zu können. Eine tiefer gehende fachliche Prüfung hat jedoch ergeben, dass die Holzdecken entfernt und durch eine geeignete Deckenkonstruktion ersetzt werden muss. Die Umsetzung erfolgt in Kürze.

Antwort zur 3. Frage:

Bei einer Sichtprüfung der Steckdosenabdeckungen in den Mannschaftsumkleiden des Funktionsgebäudes der Bezirkssportanlage Stöckheim konnten keine gefährdenden Mängel festgestellt werden.

Hornung

Anlage/n:

keine