

Betreff:

Undichtes Dach der Sporthalle Watenbüttel

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

12.02.2020

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

12.02.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Es hat ein Ortstermin mit dem Dachdecker stattgefunden.

Bei diesem Termin wurde das Dach (Umkleiden sowie Vordach) begutachtet.

Zu Frage 2:

Die Verwaltung (FB 65) hat eine zeitnahe Instandsetzung des Daches in Auftrag gegeben.

Diese Maßnahme beinhaltet folgende Punkte:

- Reinigung des Daches und Dachrandes (Umkleiden sowie Vordach).
- Das Vordach wird auf weitere Schäden geprüft und ggf. instandgesetzt.
- Die Dachabläufe und der Dachrand sowie ca. 30 m Wandanschluss werden neu eingedichtet.
- Es werden Notabläufe geschaffen.

Zu Frage 3:

Planungen zur vollständigen Sanierung des Daches bestehen derzeit nicht.

Eckermann

Anlage/n:

keine