

**Betreff:****Undichtes Dach der Sporthalle Watenbüttel****Organisationseinheit:**Dezernat III  
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**Datum:**

12.02.2020

**Beratungsfolge**Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur  
Kenntnis)**Sitzungstermin**

12.02.2020

**Status**

Ö

**Sachverhalt:**

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Es hat ein Ortstermin mit dem Dachdecker stattgefunden.

Bei diesem Termin wurde das Dach (Umkleiden sowie Vordach) begutachtet.

Zu Frage 2:

Die Verwaltung (FB 65) hat eine zeitnahe Instandsetzung des Daches in Auftrag gegeben.

Diese Maßnahme beinhaltet folgende Punkte:

- Reinigung des Daches und Dachrandes (Umkleiden sowie Vordach).
- Das Vordach wird auf weitere Schäden geprüft und ggf. instandgesetzt.
- Die Dachabläufe und der Dachrand sowie ca. 30 m Wandanschluss werden neu eingedichtet.
- Es werden Notabläufe geschaffen.

Zu Frage 3:

Planungen zur vollständigen Sanierung des Daches bestehen derzeit nicht.

Eckermann

**Anlage/n:**

keine