

**Betreff:****Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Pfälzerstraße und Wiesental****Organisationseinheit:**Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr**Datum:**

23.12.2020

**Beratungsfolge**

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (zur Kenntnis)

**Sitzungstermin**

26.01.2021

**Status**

Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 09.06.2020 wird wie folgt Stellung genommen:

Nach Rücksprache mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH zur Abwasserbeseitigung wird die Anfrage wie folgt beantwortet:

Von dem Schmutzwasserpumpwerk auf dem Eckgrundstück Schwedenkanzel/Wiesental (PW 002) laufen zwei Druckleitungen in Richtung Celler Straße. Bei der älteren Druckleitung (verlegt entlang der Straße Wiesental) aus dem Baujahr 1961 traten in den letzten Jahren einige Schäden auf, die letzten beiden Schäden erst vor kurzer Zeit. Grund für die Schäden war, dass die aus Guss bestehende Druckleitung mittlerweile eine starke Korrosion aufweist und dann gebrochen ist. Aus diesem Grund wird diese Druckleitung für eine Erneuerung in den Investitionsplan 2021 aufgenommen.

Des Weiteren gab es im Frühjahr im Bereich Unter den Linden einen defekten Hausanschluss. Die Reparatur war auf Grund der großen Tiefenlage und des hohen Grundwasseranfalls sehr aufwendig. Der Hauptkanal befindet sich jedoch in einem guten Zustand, da er bereits mit einem Inliner saniert wurde.

Grundsätzlich ist sowohl die Pfälzerstraße als auch der Straße Wiesental aufgrund des Straßenzustandes erneuerungsbedürftig. Es sind noch keine Baugrunduntersuchungen durchgeführt worden um den genauen Instandsetzungsaufwand festlegen zu können. Das visuelle Schadensbild zeigt jedoch schon, dass voraussichtlich mittelfristig eine grundhafte Sanierung der Pfälzerstraße geboten ist. Ob und ggf. wann tatsächlich eine Sanierung erfolgen kann, ist offen. Für die Straße Wiesental ist geplant, innerhalb der nächsten 5 Jahre, im Zuge des jährlichen Deckenprogramms, die Fahrbahndecke zu erneuern.

Derzeit befindet sich ein Verkehrsgutachten für den Bereich Veltenhof/Rühme in Bearbeitung, welches auch die Pfälzerstraße und die Straße Wiesental umfasst. Sofern sich aus dem Gutachten weitere Erkenntnisse für diese beiden Straßenzüge ergeben, werden diese bei Sanierungsplanungen für diese Straßen berücksichtigt.

Benscheidt

**Anlage/n:** keine