

**Betreff:****Regenrückhaltebecken Westbahnhof****Organisationseinheit:**Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr**Datum:**

21.09.2021

**Adressat der Mitteilung:**Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur  
Kenntnis)  
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 24. August 2021 wird wie folgt Stellung genommen:

Die Anfrage wird nach Rücksprache mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) wie folgt beantwortet

Zu 1.: Alle öffentlichen und der Stadtentwässerung zugehörigen 66 Regenrückhaltebecken (RRB) werden von der SE|BS mindestens 1 mal im Monat kontrolliert. Dabei wird die Funktionstüchtigkeit überprüft sowie Unrat und Müll beseitigt. Darüber hinaus finden insbesondere im Nachgang zu Starkregenereignissen bedarfsgerechte weitere Kontrollgänge statt. Auch das RRB 57 (Westbahnhof) wurde im August kontrolliert.

Zu 2.: Grundsätzlich hat der Bewuchs auf die hydraulische Leistungsfähigkeit keinen Einfluss. Zudem werden bei der rechnerischen Dimensionierung zur Planung des RRB bereits Sicherheiten mit einkalkuliert, welchen zukünftigen Bewuchs und „natürliche Ablagerungen“ berücksichtigen.

Unrat und Müll beeinträchtigen hingegen die hydraulische Leistungsfähigkeit eines Beckens. Aus diesem Grund wurde das RRB 57 am 02.09.2021 erneut angefahren und der Unrat gemäß der Anfrage entfernt. Allgemein sollte die Ablagerung von Gartenschnitt im RRB auch zukünftig unterbleiben.

Wiegel

**Anlage/n:**

keine