

Betreff:

Sanierung der Sporthalle Timmerlah

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 0650 Referat Hochbau	<i>Datum:</i> 15.12.2021
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)	25.11.2021	Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:

1. Welche konkreten Maßnahmen sind neben der Deckensanierung noch geplant?

- Abgehängte Decke wird ersetzt durch eine Heizstrahlpaneeldecke mit integrierter LED-Beleuchtung
- Umverlegung der Regenfallrohre aus dem Gebäude nach außen und damit verbundene Dacharbeiten
- Der Prallschutz wird erneuert

2. Wir weisen darauf hin, dass die Fenster der südlichen Seite Mängel aufweisen und fragen an, ob diese im Zuge der geplanten Sanierung der Decke mit erneuert werden?

Die Fassade muss in Augenschein genommen werden, ein Ergebnis hinsichtlich der Kosten und Termine liegt zurzeit noch nicht vor.

Herlitschke

Anlage/n:
keine