

Betreff:

**Erweiterung der Feuerwehrhäuser der freiwilligen Feuerwehren in
unserem Bezirk zu Blackout Anlaufstellen**

Organisationseinheit:

Dezernat VII

37 Fachbereich Feuerwehr

Datum:

01.03.2022

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur 01.03.2022

Kenntnis)

Sitzungstermin

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat 322 vom 07.02.2022 [22-17893] wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Die Feuerwehrhäuser Wenden und Harxbüttel verfügen über einen Stromerzeuger mit einer Leistung von 20 kVA. Das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Thune ist mit einem 10 kVA Stromerzeuger ausgestattet. Die Liegenschaften Veltenhof und Rühme können erst mit Stromerzeugern ausgestattet werden, sobald die baulichen und elektrotechnischen Maßnahmen stattgefunden haben, die eine Ausstattung mit Stromerzeuger gefahrenfrei zulassen.

Zu Frage 2:

Die Feuerwehrhäuser sollen gem. Konzept mit 20 kVA Stromerzeugern zur Gebäudeeinspeisung ausgestattet werden.

Zu Frage 3:

Die Bevölkerung wird über die amtlichen Warnkanäle mit zielgerichteten Informationen über die Notlage informiert. Zu den amtlichen Warnkanälen zählen u. a. die Notfall-Informations-App NINA sowie der öffentliche Rundfunk.

Geiger

Anlage/n:

keine