

*Betreff:***Erweiterung der Feuerwehrrhäuser der freiwilligen Feuerwehren in unserem Bezirk zu Blackout Anlaufstellen***Organisationseinheit:*

Dezernat VII

37 Fachbereich Feuerwehr

Datum:

01.03.2022

*Beratungsfolge*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur
Kenntnis)*Sitzungstermin*

01.03.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat 322 vom 07.02.2022 [22-17893] wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Die Feuerwehrrhäuser Wenden und Harxbüttel verfügen über einen Stromerzeuger mit einer Leistung von 20 kVA. Das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Thune ist mit einem 10 kVA Stromerzeuger ausgestattet. Die Liegenschaften Veltenhof und Rühme können erst mit Stromerzeugern ausgestattet werden, sobald die baulichen und elektrotechnischen Maßnahmen stattgefunden haben, die eine Ausstattung mit Stromerzeuger gefahrenfrei zulassen.

Zu Frage 2:

Die Feuerwehrrhäuser sollen gem. Konzept mit 20 kVA Stromerzeugern zur Gebäudeeinspeisung ausgestattet werden.

Zu Frage 3:

Die Bevölkerung wird über die amtlichen Warnkanäle mit zielgerichteten Informationen über die Notlage informiert. Zu den amtlichen Warnkanälen zählen u. a. die Notfall-Informationen-App NINA sowie der öffentliche Rundfunk.

Geiger

Anlage/n:

keine