

*Betreff:***Woher kommt der Strom der neuen Fahrradabstellanlage am
Gliesmaroder Bahnhof und wie soll das Dach genutzt werden?***Organisationseinheit:*Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr*Datum:*

03.06.2022

*Beratungsfolge*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)*Sitzungstermin**Status***Sachverhalt:**

Die Planung und die Ausschreibung liegen bereits einige Jahre zurück. Bei aktuellen Planungen wird inzwischen regelmäßig geprüft, ob Dächer mit Solaranlage oder als Gründach ausgeführt werden sollen.

Zu 1.: Nein. Der geringe Stromverbrauch, der durch die Beleuchtung der Abstellanlage entsteht, rechtfertigt nicht die hohen Investitionskosten für eine Solaranlage.

Zu 2.: Nein. Die relativ filigrane Konstruktion des Daches ist nicht dafür ausgelegt, dass dort eine Dachbegrünung errichtet werden kann.

Zu 3.: Es wurde ein Strom-Hausanschluss für die Abstellanlage errichtet.

Benscheidt

Anlage/n:

keine