

*Betreff:*

**Zustand des Jugendzeltlagers am Lenster Strand**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat V 51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	<i>Datum:</i> 24.08.2022
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis)	31.08.2022	Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN vom 17. August 2022 (22-19307) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Der städtische Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste soll auch perspektivisch sowohl für Braunschweiger Gruppen als auch für Besuchergruppen von außerhalb zur Verfügung stehen.

Hierfür ist neben dem Erhalt der baulichen Substanz auch die Gewinnung von Personal für den Zeltplatz zwingende Voraussetzung. So konnten z. B. Pflege- und kleinere Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren teilweise nicht, eingeschränkt oder nur verspätet durchgeführt werden, da die Stelle des Saisonhauswartes selten besetzt werden konnte.

Zu Frage 2:

Auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste besteht unbestritten ein grundsätzlicher Sanierungsbedarf. Allerdings werden auch regelmäßig Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Neben der Erneuerung der Heizungsanlage und dem Einbau einer Solaranlage in den vergangenen Jahren, wurde im Frühjahr 2022 eine Anlage zur Küchenlüftung installiert und in Betrieb genommen. Auch im Zelt- und Spielplatzbereich werden regelmäßig kleinere Maßnahmen, wie z. B. der Austausch der Zeltumrandungen oder die Aufarbeitung der Spiellandschaft im Rahmen eines Work-Camps umgesetzt.

Die implizit genannte Sperrung von Spielgeräten, insbesondere der Schaukeln, wurde kurzfristig wegen bei Kontrollen entdeckten Mängeln aus Sicherheitsgründen notwendig und war bei den Kontrollen in 2021 noch nicht absehbar. Ein entsprechender Ersatz ist vorgesehen.

Zu Frage 3:

Im Frühsommer 2022 wurde eine Bestandsaufnahme zum Zustand der Gebäude und deren technischer Ausstattung erstellt. Die Abarbeitung der festgestellten Mängel wird aktuell verwaltungsintern abgestimmt.

Dr. Arbogast

**Anlage/n:**

keine