

**Betreff:****Notstromaggregat Feuerwehrhaus in Stöckheim****Organisationseinheit:**Dezernat VII  
37 Fachbereich Feuerwehr**Datum:**

08.09.2022

**Beratungsfolge**

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)

**Sitzungstermin**

08.09.2022

**Status**

Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 211 Braunschweig-Süd vom 29.08.2022 [22-19471] wird wie folgt Stellung genommen:

**Zur Frage 1.:**

Nach den der Verwaltung vorliegenden Informationen ist die in Rede stehende Netzersatzanlage (NEA) funktionstüchtig und einsatzbereit. Zwar ist sie derzeit am Feuerwehrhaus in Stöckheim nicht für eine Einspeisung einsetzbar, jedoch ist es jederzeit möglich, die auf einem Anhänger verlastete NEA an anderen Stellen im Stadtgebiet sinnvoll einzusetzen.

**Zur Frage 2.:**

Es sind bereits mehrere Feuerwehrhäuser mit den notwendigen Einspeisungen nachgerüstet worden. Der Fortgang dieser Maßnahme hängt allerdings von vielen Faktoren ab und nicht jedes Feuerwehrhaus lässt sich schnell und günstig nachrüsten. Hier sind insbesondere die baulichen Voraussetzungen (wie z. B. der Zustand der elektrischen Leitungen), die verfügbaren Haushaltssmittel und die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Maßnahme zu berücksichtigen.

**Zur Frage 3.:**

Siehe vorherige Antwort.

Geiger

**Anlage/n:**

keine