

Betreff:

**Stromverteilkästen auf dem Marktplatz vor der Emmauskirche
(Muldeweg)**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 65 Fachbereich Gebäudemanagement	<i>Datum:</i> 12.06.2023
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis)	23.08.2023	Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 19.05.2023 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Stromverteilkästen müssen die aktuellen technischen Anforderungen berücksichtigen und erfüllen. Hierzu gehören neben der DIN auch die Vorgaben aus dem Qualitätshandbuch der Stadt Braunschweig und Vorgaben der Marktplatzaufsicht. Die größere Dimensionierung folgt der standardisierten Anforderung einer Platzreserve für zukünftige Installationen von 30 %. Über die Kosten einer Ersatzanschaffung hatten wir bereits in der Stellungnahme (23-20613-01) Indikationen angegeben.

Die technische Funktionalität und Betriebssicherheit hat vor optischen Gesichtspunkten zur Wahl des Modells geführt. Einen nachträglichen Austausch lehnt die Verwaltung vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten weiterhin ab.

Herlitschke

Anlage/n:
keine