

Betreff:**Abflussgraben in Bevenrode****Organisationseinheit:**Dezernat VIII
68 Fachbereich Umwelt**Datum:**

02.08.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

23.08.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Der Abflussgraben war Gegenstand der Anträge Drs. Nr. 22-18998 und 23-21014.

Die Verwaltung hat die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH gebeten, den fraglichen Bereich, den straßenbegleitenden Graben am Ortseingang Bevenrode und die Verrohrung unterhalb der Straßeneinmündung Grabenhorst in die Bechtsbütteler Straße auf Abflusshindernisse zu untersuchen. Bei der Begehung am 28. Juli 2023 wurde festgestellt, dass die Gräben zwar bewachsen sind; der Zulauf in die Verrohrung aber nicht behindert wird.

Der Graben, der von Osten kommend in die Verrohrung einmündet, wird von der Stadtentwässerung im Rahmen der Herbstmahd wieder unterhalten werden. Hinweise auf sonstige Abflusshindernisse liegen nicht vor. Eine Kamerabefahrung der Verrohrung wird turnusmäßig im nächsten Jahr durchgeführt. Weitere Maßnahmen sind gegenwärtig nicht notwendig.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine