

Betreff:**Beleuchtungssituation Zuwegung Bahnhof Gliesmarode****Organisationseinheit:**Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr**Datum:**

02.02.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.03.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion B 90/Die Grünen vom 13.04.2023 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.: Der Abstand zwischen der städtischen Beleuchtungsanlage und der Beleuchtungsanlage der Deutschen Bahn (DB) beträgt ca. 35 Meter. Diese Entfernung entspricht den Anforderungen für öffentliche Beleuchtungsanlagen.

Zu 2.: Für den Bereich des Umfeldes Bahnhof Gliesmarode sind keine spezifischen, über die DIN-Norm hinausgehenden, Beleuchtungsparameter bekannt.

Zu 3.: Auf den Flächen der DB, im unmittelbaren Umfeld des Eingangsbereiches zum Bahnhof Gliesmarode, ist die Stadtverwaltung nicht zuständig. Die Stadt beabsichtigt, den Vorplatz des Bahnhofs unter Integration eines Jugendplatzes und des Ringgleisweges neu zu gestalten. Dazu wird dann auch eine adäquate Beleuchtung gehören.

Wiegel

Anlage/n:

keine