

Betreff:**Zustand und Beschaffenheit von Regenwasserrückhaltebecken
(RWRB) im Stadtbezirksrat 321**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat III 0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft	<i>Datum:</i> 22.11.2023
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)	22.11.2023	Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage im Stadtbezirk 321 vom 25.09.2023 nimmt die Verwaltung nach Rücksprache mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) wie folgt Stellung:

Das Regenrückhaltebecken (RRB) am Ortsausgang Lamme in Richtung Wedtlenstedt wird durch die SE|BS regelmäßig unterhalten.

Im Rahmen der Unterhaltung wird das Becken mindestens 1 x pro Monat angefahren und auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Verunreinigungen überprüft, die Zu- und Ablaufbauwerke werden freigehalten. Bei Bedarf werden Verunreinigungen entfernt sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Dabei wird bei der Unterhaltung grundsätzlich berücksichtigt, dass neben der wasserwirtschaftlichen Bedeutung auch eine Funktion als Feuchtbiotop bestehen bleibt.

Die hydraulische Leistungsfähigkeit ist auch mit Schilfbewuchs bei dieser Anlage gegeben.

Vor diesem Hintergrund entspricht der Zustand des angesprochenen Beckens den rechtlichen und technischen Anforderungen.

Die weiteren RRB im Stadtbezirk 321, welche durch die SE|BS unterhalten werden, entsprechen nach Prüfung durch die SE|BS den rechtlichen und technischen Anforderungen.

Weichsler

Anlage/n: