

*Betreff:***Fußgängerampel Friedrich-Voigtländer-Straße***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

*Datum:*

26.01.2024

*Adressat der Mitteilung:*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  
Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

**Sachverhalt:**Beschluss des Stadtbezirksrates 112 vom 19.04.2023:

Die Verwaltung wird gebeten, die Gefahrensituation bei der Bedarfsampel auf der Friedrich-Voigtländer-Straße durch einen Ortstermin an einem Vormittag zu überprüfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Prüfung der Fußgängerlichtsignalanlage erfolgte vor Ort durch die Verwaltung. Sie hat folgende Verbesserungsmöglichkeit, die zwischenzeitlich umgesetzt wurde, ergeben:

Der Sichtbereich auf den Hauptsignalgeber in Fahrtrichtung Berliner Straße konnte durch das Versetzen des im Blickfeld stehenden Verkehrszeichens 241-30 (getrennter Geh- und Radweg) in Höhe Hausnummer 7 verbessert werden.

Der betreffende Hauptsignalgeber ist bereits in vergrößerter Ausführung mit einem Leuchtfelddurchmesser von 300 mm (Standard: 200 mm) ausgestattet, um eine bessere Auffälligkeit und Erkennbarkeit zu gewährleisten.

Zudem ist über der Fahrspur ein weiterer Signalgeber (300 mm) mit einer Kontrastblende vorhanden. Die Signalgeber sind aus jeder Position und ausreichender Entfernung gut erkennbar.

Das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmenden kann durch technische Sicherung nicht ausgeschlossen werden. Die Überwachung des fließenden Verkehrs obliegt der Polizei.

Die Polizei wurde über den Antrag informiert.

Leuer

**Anlage/n:**

keine