

Betreff:

Sportheim Stöckheim - weitere Baumaßnahmen?

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

29.01.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

01.02.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 211 vom 17.01.24 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Im Sportheim Stöckheim wurde aus baulichen Gründen ein Fassadenelement erneuert, das in keinem Zusammenhang mit den hier angefragten Bauteilen steht. Die Tür und Fensterelemente am Gang zur Kabine waren nicht Bestandteil der Baumaßnahme. Diese Baumaßnahme kann auch nicht erweitert werden, da es in der Zwischenzeit einen verwaltungsinternen Übergang der Verantwortlichkeit für Sportgebäude gab.

Wenn diese Elemente abgängig sind oder ein Mangel auftritt, wird die Verwaltung mit dem Nutzer/Verein entscheiden, ob die Fenster- und Türelemente getauscht werden müssen oder ob sie aufgearbeitet werden können. Sicher ist eine Verbesserung des energetischen Standards - wie hier durch eine Isolierverglasung - von Vorteil, allerdings muss das Gesamtkonstrukt betrachtet werden. Die Wand und die Fenster müssen vom energetischen Standard zusammenpassen, damit es zu keiner Taupunktverschiebung und damit Schimmelbildung kommt.

Herlitschke

Anlage/n:

keine