

Betreff:

Buswartehaus auf dem Bechtsbütteler Weg

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

26.02.2024

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur
Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion B90/Grüne vom 09.01.2024 wird wie folgt Stellung genommen:

- Zu 1.: Das mobile Wartehäuschen wird auf eine befestigte Fläche gestellt. Es hat keine Fundamente, die Standsicherheit ist durch das Gewicht der Konstruktion gegeben. Daher werden die unterirdischen Versorgungsleitungen nicht berührt.
- Zu 2.: Im Zuge des Austausches des Wartehäuschen wird eine etwa 20 m² große Aufstellfläche (wassergebundene Schotterschicht) geschaffen, die bis an den Fahrbahnrand heranreicht.
- Zu 3.: Es ist geplant, das alte Beton-Wartehäuschen in der ersten Jahreshälfte durch ein neues mobiles Wartehäuschen zu ersetzen.

Wiegel

Anlage/n:

Beispiel für ein mobiles Wartehäuschen (HSt. Geiteldestraße in Geitelde)