

Betreff:

Dauerzustand Ausfall Aufzug HEH-Kliniken

Organisationseinheit:
Dezernat III
0600 Baureferat

Datum:
23.01.2025

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)	30.01.2025	Ö

Sachverhalt:

Die Anfrage der CDU-Fraktion vom 10.01.2025 hat die Verwaltung an die Braunschweiger Verkehrs-GmbH zur Beantwortung übermittelt und folgende Stellungnahme erhalten:

„Der Aufzug HEH-Klinik, welcher seit dem 19.12.2024 erneut defekt war, wurde am 07.01.2025 wieder in Betrieb genommen. Es handelt sich nicht um einen „Dauerzustand“, sondern um einen weiteren Ausfall, der zum Fragezeitpunkt am 10.01.2025 bereits behoben worden war. Ursache war in diesem Fall ein defektes Lichtschutzgitter, welches erst im Januar 2025 lieferbar war. Vor dem Zeitraum vom 20.11.2024 bis zum 10.01.2025 gab es noch eine weitere Ausfallzeit vom 14.11.2024 bis zum 19.11.2024. Im übrigen Zeitraum war der Aufzug funktionsfähig und wurde täglich bis zu 126-mal (Spitzenwert, im Monatsdurchschnitt ca. 2500 Benutzungen) genutzt.“

1.) Die Umsetzung der geeigneten Maßnahmen zur Verringerung von Vandalismus (Installation von zwei Videokameras, Verbesserung der Beleuchtung) wird spätestens im April 2025 umgesetzt. Die Bestellung ist initiiert.

Die BSVG plant keine Ersatzteilvorhaltung für alle möglichen Ersatzteile, da dieses aufgrund der Fülle der Komponenten aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist.

2.) Es wurden bisher keine Strafanzeichen bei der Polizei erstattet, da aus Mangel an Beweismitteln keine Möglichkeit auf Feststellung der Täter gesehen wird.

3.) Im Jahr 2022 wurden 7.800 €, in 2023 12.300 € und in 2024 10.300 € (Material- und Lohnkosten) zur Behebung der Schäden verwendet.

Der Aufzug wurde im Einbauraum eines ehemaligen Treppenaufgangs nachgerüstet, um die barrierefreie Erreichbarkeit der Haltestelle zu gewährleisten. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sehen wir keine Alternative eines weniger störanfälligen Aufzuges, zumal die Störungen überwiegend aufgrund von Vandalismus entstehen.“

Winter

Anlage/n:
keine