

*Betreff:***Trinkwasserverlust in Leiferde durch Rohrbruch beenden***Organisationseinheit:*Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen*Datum:*

11.12.2025

*Beratungsfolge:*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)**Sachverhalt:****Sachverhalt:**

Zu dem Antrag 25-26814 der CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd vom 20. November 2025 wird in Abstimmung mit der Braunschweiger Netz GmbH wie folgt Stellung genommen:

Das im Entwässerungsgraben im Deiweg austretende Wasser ist kein Schaden an einer Trinkwasserleitung. Hierbei handelt es sich um Wasser aus einem Pumpensumpf, als Teil eines Entwässerungssystems, das mittels Tauchpumpe über einen Schwimmerschalter entleert wird. Daraus ergibt sich der teilweise höhere Wasserstand im Entwässerungsgraben und die "blubbernden" Geräusche.

Geiger

Anlage/n: