

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung vom 21.01.2026

Anlass:	Sitzung
Zeit:	16:30 - 17:35
Raum, Ort:	Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

Ö 5.3.1	Brandschutz in Discotheken, Clubs und Bars	26-28106-01
----------------	---	--------------------

Beschlussart: zur Kenntnis genommen

Auf ergänzende Nachfrage, in welchem Abstand Begehungen stattfänden für Stätten, die nicht der Nds. Versammlungsstättenverordnung unterfielen, verweist Direktor der Feuerwehr Malchau auf die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) und die dort abgegebene Empfehlung von drei bis fünf Jahren. Im Regelfall werde diese Zeitspanne auch eingehalten.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.