

Betreff:

Fenster Sporthalle Grundschule Stöckheim

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

14.07.2016

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

25.02.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 24.09.2015 15-00772 wird wie folgt Stellung genommen.

Bei der Erneuerung der Fenster im Jahr 2013 wurden teilweise Klarglasscheiben eingesetzt, so dass eine totale Sonneneinstrahlung und damit eine Blendung durch den Fußboden möglich ist.

Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung:

Die Sporthalle besitzt auf der Nordseite im oberen Bereich Fenster in Klarglas. Aufgrund der Himmelsausrichtung ist im Normalfall keine Blendung durch direkten Lichteinfall gegeben. In den Sommermonaten kann jedoch in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend ein direkter Lichteinfall nicht ausgeschlossen werden und führt dann aufgrund des flachen Einstrahlwinkels zur Blendung.

Um dies für die Zukunft auszuschließen, plant die Verwaltung, in 2016 die Fenster der Nordseite mit mattierter Folie zu bekleben.

Leuer