

*Betreff:***Sachstandsanfrage Wasserschaden Schießstand***Organisationseinheit:*Dezernat VII
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport*Datum:*

07.12.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.12.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU-Fraktion vom 11.08.2017 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Am 23.08.17 fand unter der Beteiligung von Schützenverein, Platzwart Sportanlage, FB 67 und FB 65 ein umfangreicher Ortstermin zur Begutachtung des Wasserschadens statt. Hierbei wurde der Verdacht formuliert, dass eine Undichtigkeit in der RW-Leitung unterhalb der Sohlplatte zum Wassereintrag durch das starke Regenereignis geführt haben könnte. Eine Sanitärfirma wurde beauftragt im Rahmen einer Kamerabefahrung den genauen Schadensumfang zu ermitteln. Diese Arbeiten wurden in der 35. KW durchgeführt und haben keinen Mangel aufgezeigt. Weitere Prüfungen werden kurzfristig in Auftrag gegeben.

Zu 2.:

Eine Fehlbeauftragung liegt nicht vor. Durch die Meldung musste zunächst davon ausgegangen werden, dass der Wassereintrich in der Sportanlage Melverode durch eine Dachundichtigkeit entstanden sein muss. Die unverzüglich beauftragte Dachdeckerfirma konnte hierbei jedoch keine Schäden an der Dachabdichtung feststellen. Vorsorglich wurden Dachfläche und Dacheinläufe gesäubert. Am 31.07.17 gab es eine erneute Meldung „Vordach undicht“. Auch hier wurde unverzüglich eine Dachdeckerfirma mit der Ausführung beauftragt. Diese Arbeiten wurden bereits in der 36. KW abgeschlossen.

Zu 3.:

Die Prüfung des Gebäudes durch die Fachverwaltung hat ergeben, dass sich das Gebäude aus baufachlicher Sicht in einem dem Baujahr und Nutzung entsprechenden, zufriedenstellenden Zustand befindet. Die Verwaltung wird auch künftig bei erforderlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen prüfen, welche geeigneten Maßnahmen zur Substanzerhaltung und zum zweckentsprechenden Erhalt der Funktionstüchtigkeit des Gebäudes durchzuführen sind.

Loose

Anlage/n:

keine