

Absender:

Fraktion BIBS im Rat der Stadt

22-20203
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Betrieb von Kohlekraftwerken in Braunschweig - erlaubte Emissionen

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

07.12.2022

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Braunschweig (zur Beantwortung)

20.12.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Am Montag, den 21.11.2022 konnten am hohen Schornstein des Kohle-Kessels 1 an der Uferstraße ungewöhnlich dicke, braungelbe Rauchschwaden beobachtet werden (siehe auch Messungen des GAA von den Emissionswerten zur fraglichen Zeit in der Anlage).

Laut einer Auskunft des Gewerbeaufsichtsamts aus dem Jahr 2017 waren Grenzwertüberschreitungen von Schadstoffemissionen bei Großfeuerungsanlagen, wie sie bei der Energiegewinnung über Kohlekraftwerke regelmäßig auftreten, in Braunschweig für eine Übergangszeit noch erlaubt. Dazu unsere Fragen:

- 1) Bis zu welchem Datum waren oder sind Schadstoffemissionen, wie sie durch Braunschweiger Großfeuerungsanlagen entstehen, die mit Kohle befeuert werden, in Braunschweig noch erlaubt?
- 2) Wann wird die Stadt Braunschweig aus der Energiegewinnung durch kohlebefeuerte Großfeuerungsanlagen vollständig und endgültig aussteigen?

Anlagen:

Messwerte GAA

Braunschweiger Versorgungs AG

Rasterwerte von 21.11.2022

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
00:30	367,00*-GKB, 2	222,00*-GKB, 2	179,87 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
01:00	373,00*-GKB, 2	221,00*-GKB, 2	181,88 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	10,00*-GGB, 2
01:30	366,00*-GKB, 2	242,00*-GKB, 2	182,43 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	10,00*-GGB, 2
02:00	370,00*-GKB, 2	205,00*-GKB, 2	182,84 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
02:30	371,00*-GKB, 2	126,00*-GGB, 2	179,63 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	5,00*-GGB, 2
03:00	367,00*-GKB, 2	185,00*-GGB, 2	183,36 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
03:30	367,00*-GKB, 2	208,00*-GKB, 2	182,20 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
04:00	369,00*-GKB, 2	189,00*-GKB, 2	181,13 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
04:30	370,00*-GKB, 2	155,00*-GGB, 2	179,91 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
05:00	367,00*-GKB, 2	187,00*-GKB, 2	179,09 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
05:30	369,00*-GKB, 2	200,00*-GKB, 2	179,17 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
06:00	370,00*-GKB, 2	200,00*-GKB, 2	179,95 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
06:30	365,00*-GKB, 2	151,00*-GGB, 2	180,81 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
07:00	370,00*-GKB, 2	169,00*-GGB, 2	181,07 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
07:30	367,00*-GKB, 2	168,00*-GGB, 2	181,19 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
08:00	373,00*-GKB, 2	170,00*-GGB, 2	181,70 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
08:30	367,00*-GKB, 2	210,00*-GKB, 2	182,79 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	10,00*-GGB, 2
09:00	370,00*-GKB, 2	212,00*-GKB, 2	184,50 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	10,00*-GGB, 2
09:30	369,00*-GKB, 2	169,00*-GGB, 2	180,95 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	10,00*-GGB, 2
10:00	366,00*-GKB, 2	159,00*-GGB, 2	181,80 GGB, 2	2,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
10:30	367,00*-GKB, 2	136,00*-GGB, 2	179,86 GGB, 2	6,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
11:00	371,00*-GKB, 2	163,00*-GGB, 2	179,68 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
11:30	370,00*-GKB, 2	105,00*-GGB, 2	177,08 GGB, 2	1,00*-GGB, 2	5,00*-GGB, 2
12:00	368,00*-GKB, 2	189,00*-GKB, 2	181,93 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
12:30	369,00*-GKB, 2	202,00*-GKB, 2	182,08 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
13:00	370,00*-GKB, 2	220,00*-GKB, 2	181,77 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
13:30	368,00*-GKB, 2	210,00*-GKB, 2	182,65 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
14:00	368,00*-GKB, 2	226,00*-GKB, 2	183,74 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
14:30	368,00*-GKB, 2	213,00*-GKB, 2	184,46 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
15:00	371,00*-GKB, 2	214,00*-GKB, 2	185,04 GGB, 2	1,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
15:30	368,00*-GKB, 2	209,00*-GKB, 2	183,53 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
16:00	369,00*-GKB, 2	168,00*-GGB, 2	183,96 GGB, 2	2,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
16:30	369,00*-GKB, 2	152,00*-GGB, 2	183,94 GGB, 2	3,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
17:00	366,00*-GKB, 2	145,00*-GGB, 2	182,91 GGB, 2	3,00*-GGB, 2	5,00*-GGB, 2
17:30	370,00*-GKB, 2	259,00*-GKB, 2	187,63 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
18:00	368,00*-GKB, 2	298,00*-GKB, 2	187,11 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	6,00*-GGB, 2
18:30	368,00*-GKB, 2	255,00*-GKB, 2	186,94 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
19:00	370,00*-GKB, 2	249,00*-GKB, 2	186,92 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
19:30	368,00*-GKB, 2	230,00*-GKB, 2	186,26 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
20:00	367,00*-GKB, 2	215,00*-GKB, 2	185,06 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
20:30	371,00*-GKB, 2	216,00*-GKB, 2	184,61 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	7,00*-GGB, 2
21:00	367,00*-GKB, 2	194,00*-GKB, 2	184,25 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
21:30	368,00*-GKB, 2	178,00*-GGB, 2	183,64 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
22:00	370,00*-GKB, 2	175,00*-GGB, 2	182,64 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
22:30	368,00*-GKB, 2	157,00*-GGB, 2	182,31 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
23:00	365,00*-GKB, 2	139,00*-GGB, 2	182,31 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	8,00*-GGB, 2
23:30	370,00*-GKB, 2	168,00*-GGB, 2	182,87 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	9,00*-GGB, 2
24:00	367,00*-GKB, 2	207,00*-GKB, 2	183,96 GGB, 2	0,00*-GGB, 2	10,00*-GGB, 2

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampfm. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:00:05	362,92	175,08	184,87	9,05	7,22
16:00:10	360,91	174,61	184,84	8,53	7,17
16:00:15	359,34	174,04	184,73	8,10	7,19
16:00:20	359,43	173,88	184,73	7,83	7,16
16:00:25	360,53	174,06	184,85	7,64	7,35
16:00:30	361,96	174,31	184,85	7,49	7,40
16:00:35	363,48	174,30	184,85	7,40	7,45
16:00:40	364,40	174,06	184,80	7,34	7,46
16:00:45	365,29	173,65	184,80	7,30	7,46
16:00:50	366,25	173,29	184,85	7,20	7,44
16:00:55	367,61	173,22	184,85	7,23	7,35
16:01:00	369,23	173,48	184,85	7,30	7,19
16:01:05	370,30	175,24	184,90	7,26	7,17
16:01:10	370,91	181,22	184,99	7,13	7,06
16:01:15	371,40	185,03	184,90	6,93	6,99
16:01:20	371,75	186,57	184,87	6,85	6,92
16:01:25	372,12	188,12	184,87	6,90	6,89
16:01:30	372,54	196,36	184,87	6,89	6,82
16:01:35	372,57	207,69	184,87	6,80	6,82
16:01:40	372,48	217,80	184,87	6,71	6,82
16:01:45	372,39	220,20	184,84	6,71	6,78
16:01:50	372,89	221,69	184,80	6,74	6,81
16:01:55	373,64	223,03	184,80	6,74	6,81
16:02:00	374,84	227,88	184,80	6,64	6,82
16:02:05	375,47	235,39	184,80	6,53	6,89
16:02:10	376,02	241,65	184,80	6,42	6,93
16:02:15	376,36	243,50	184,85	6,29	7,07
16:02:20	376,90	244,67	184,85	6,20	7,23
16:02:25	377,29	245,76	184,94	6,12	7,41
16:02:30	377,75	246,88	185,01	6,02	7,51
16:02:35	378,24	247,90	185,06	5,92	7,58
16:02:40	378,06	248,90	185,06	5,84	7,64
16:02:45	377,75	249,27	185,03	5,89	7,70
16:02:50	376,99	249,96	185,03	8,29	7,63
16:02:55	376,29	246,05	185,03	12,85	7,66
16:03:00	375,69	227,91	185,03	14,54	7,66
16:03:05	375,29	210,20	185,20	14,30	7,70
16:03:10	375,33	204,06	185,27	13,52	7,57
16:03:15	374,99	202,73	185,27	12,74	7,57
16:03:20	374,42	200,70	185,31	11,90	7,54
16:03:25	373,47	186,56	185,26	11,14	7,50
16:03:30	373,23	167,65	185,13	10,48	7,54
16:03:35	372,94	151,73	185,08	9,87	7,47
16:03:40	372,68	148,02	185,26	9,31	7,34
16:03:45	372,21	146,67	185,26	8,80	7,30
16:03:50	371,39	144,36	185,12	8,40	7,30
16:03:55	370,84	134,57	184,97	8,04	7,23
16:04:00	370,15	123,48	184,89	7,74	7,12
16:04:05	369,92	116,58	184,89	7,50	7,12
16:04:10	369,81	114,90	184,89	7,23	7,13
16:04:15	369,66	113,80	184,89	6,93	7,07
16:04:20	368,81	112,58	184,82	6,63	7,07
16:04:25	368,42	109,02	184,63	6,39	7,03
16:04:30	367,96	103,56	184,43	6,15	7,03
16:04:35	367,34	99,87	184,33	5,89	6,92
16:04:40	366,72	98,40	184,24	5,72	6,85
16:04:45	366,14	97,08	184,21	5,59	6,77
16:04:50	365,32	96,12	184,26	5,75	6,66
16:04:55	364,37	95,62	184,14	6,38	6,62
16:05:00	363,54	95,38	183,96	6,85	6,57

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:05:05	362,76	95,48	183,85	6,89	6,57
16:05:10	362,34	95,69	183,80	6,63	6,57
16:05:15	361,97	95,97	183,71	6,37	6,57
16:05:20	361,84	97,10	183,68	6,09	6,58
16:05:25	361,59	101,43	183,57	5,84	6,62
16:05:30	361,35	106,78	183,57	5,63	6,63
16:05:35	361,47	108,83	183,54	5,43	6,67
16:05:40	361,88	110,39	183,36	5,24	6,75
16:05:45	362,68	111,76	183,33	5,06	6,77
16:05:50	363,26	113,85	183,42	5,08	6,78
16:05:55	363,83	118,01	183,45	5,03	6,82
16:06:00	363,90	121,06	183,45	4,94	6,82
16:06:05	363,72	122,57	183,38	4,89	6,74
16:06:10	363,89	123,84	183,33	4,78	6,70
16:06:15	364,06	125,09	183,33	4,72	6,67
16:06:20	364,34	126,58	183,42	4,63	6,63
16:06:25	364,62	128,19	183,68	4,58	6,50
16:06:30	364,90	129,85	183,73	4,53	6,46
16:06:35	364,99	131,30	183,68	4,45	6,40
16:06:40	365,24	132,45	183,68	4,35	6,37
16:06:45	365,39	133,78	183,68	4,31	6,24
16:06:50	365,67	135,08	183,68	4,40	6,21
16:06:55	365,76	136,05	183,71	4,78	6,18
16:07:00	365,64	136,96	183,71	5,40	6,14
16:07:05	365,40	137,64	183,75	5,66	6,10
16:07:10	365,35	138,01	183,75	5,63	6,09
16:07:15	365,28	138,29	183,70	5,56	6,05
16:07:20	365,35	138,29	183,70	5,47	6,08
16:07:25	365,44	138,11	183,75	5,33	6,08
16:07:30	364,78	138,03	183,75	5,23	6,04
16:07:35	363,52	137,75	183,80	5,09	6,04
16:07:40	361,38	137,60	183,75	4,98	6,00
16:07:45	359,75	137,44	183,82	5,02	6,03
16:07:50	358,32	137,10	183,73	5,08	5,99
16:07:55	357,48	137,01	183,73	5,05	5,92
16:08:00	357,62	136,78	183,73	5,01	5,96
16:08:05	358,51	136,78	183,82	5,02	5,96
16:08:10	359,50	136,74	183,89	5,00	5,93
16:08:15	360,40	136,64	183,93	4,97	5,97
16:08:20	361,31	136,72	184,06	4,96	5,87
16:08:25	361,81	136,83	184,15	4,97	5,94
16:08:30	362,33	136,94	184,21	5,00	5,94
16:08:35	362,73	136,97	184,29	5,00	5,95
16:08:40	362,73	136,73	184,43	4,98	5,98
16:08:45	362,38	136,45	184,52	4,96	5,94
16:08:50	362,44	135,88	184,68	4,98	5,93
16:08:55	362,55	135,36	184,80	5,20	6,00
16:09:00	363,29	134,98	184,84	5,72	6,14
16:09:05	364,36	134,61	184,87	5,99	6,14
16:09:10	365,01	134,01	184,92	6,04	6,20
16:09:15	365,27	133,01	185,01	6,03	6,26
16:09:20	365,33	131,88	185,05	6,06	6,29
16:09:25	365,90	130,97	185,12	6,12	6,28
16:09:30	366,86	130,35	185,18	6,18	6,28
16:09:35	368,09	129,74	185,27	6,20	6,36
16:09:40	369,19	128,52	185,27	6,13	6,40
16:09:45	369,84	126,40	185,18	6,13	6,36
16:09:50	370,05	123,76	185,12	6,43	6,39
16:09:55	370,88	122,18	185,12	6,69	6,35
16:10:00	371,90	121,03	185,27	6,68	6,35

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:10:05	373,05	119,90	185,31	6,63	6,28
16:10:10	374,08	118,74	185,31	6,84	6,32
16:10:15	374,56	117,54	185,40	7,30	6,28
16:10:20	375,12	116,38	185,43	7,24	6,21
16:10:25	375,70	115,38	185,40	7,02	6,17
16:10:30	376,27	114,68	185,29	6,71	6,07
16:10:35	376,68	114,09	185,26	6,34	6,03
16:10:40	377,00	113,63	185,08	6,04	5,97
16:10:45	377,47	113,34	185,01	5,78	6,04
16:10:50	377,54	113,15	184,92	5,62	6,11
16:10:55	377,29	112,83	184,85	5,75	6,25
16:11:00	376,91	112,78	184,85	6,82	6,29
16:11:05	376,93	112,84	184,85	7,36	6,33
16:11:10	376,96	113,01	184,82	7,33	6,41
16:11:15	376,36	113,12	184,82	7,08	6,44
16:11:20	376,11	113,20	184,73	6,79	6,37
16:11:25	375,77	113,22	184,47	6,51	6,37
16:11:30	375,84	113,44	184,42	6,30	6,38
16:11:35	376,13	113,71	184,35	6,19	6,39
16:11:40	376,65	114,03	184,38	6,41	6,39
16:11:45	377,32	114,49	184,35	10,12	6,37
16:11:50	377,81	114,97	184,29	14,50	6,45
16:11:55	378,04	115,17	184,15	15,91	6,53
16:12:00	378,31	115,40	183,99	15,58	6,53
16:12:05	378,77	115,69	183,93	14,72	6,54
16:12:10	379,25	115,87	183,93	13,67	6,51
16:12:15	379,29	115,99	183,85	12,66	6,45
16:12:20	378,29	116,15	183,82	11,66	6,35
16:12:25	376,44	116,15	183,75	10,70	6,28
16:12:30	374,16	116,09	183,75	9,96	6,24
16:12:35	372,02	116,12	183,75	9,19	6,12
16:12:40	370,53	116,19	183,71	8,62	6,05
16:12:45	369,55	116,29	183,68	8,15	6,01
16:12:50	368,80	116,31	183,68	8,92	5,86
16:12:55	368,37	116,37	183,68	11,98	5,79
16:13:00	367,95	116,43	183,73	15,06	5,68
16:13:05	367,59	116,56	183,77	17,76	5,64
16:13:10	367,42	116,74	183,87	17,94	5,64
16:13:15	367,95	117,10	183,93	17,13	5,67
16:13:20	368,63	117,20	183,99	16,07	5,68
16:13:25	369,48	117,22	184,17	14,96	5,68
16:13:30	369,99	116,87	184,29	14,08	5,68
16:13:35	370,29	116,21	184,33	13,16	5,75
16:13:40	370,56	115,46	184,43	12,19	5,82
16:13:45	371,14	114,81	184,64	11,33	5,89
16:13:50	371,96	114,27	184,82	10,54	6,00
16:13:55	372,86	113,76	184,89	9,84	6,11
16:14:00	373,21	112,93	184,96	9,25	6,15
16:14:05	373,44	111,85	184,96	8,79	6,11
16:14:10	373,39	110,90	184,87	8,36	6,07
16:14:15	373,31	110,09	184,87	8,00	6,03
16:14:20	373,38	109,46	184,87	7,71	6,00
16:14:25	373,43	108,95	184,99	7,47	5,86
16:14:30	373,28	108,30	185,05	7,31	5,90
16:14:35	372,55	107,61	185,05	7,18	5,89
16:14:40	371,60	106,96	185,01	7,03	5,91
16:14:45	370,96	106,49	185,01	6,88	5,94
16:14:50	370,21	106,27	185,01	6,71	6,00
16:14:55	369,69	106,07	184,97	6,57	6,06
16:15:00	369,07	106,22	184,97	6,47	6,02

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampfm. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:15:05	368,25	106,38	184,97	6,33	6,08
16:15:10	367,56	106,47	184,87	6,28	6,10
16:15:15	367,12	106,80	184,75	6,37	6,13
16:15:20	366,97	107,41	184,69	6,38	6,20
16:15:25	367,21	108,76	184,75	6,38	6,24
16:15:30	367,44	112,11	184,78	6,35	6,21
16:15:35	367,74	114,60	184,78	6,40	6,21
16:15:40	368,00	116,04	184,78	6,47	6,18
16:15:45	368,81	117,28	184,78	6,47	6,18
16:15:50	369,62	122,46	184,69	6,51	6,18
16:15:55	370,44	130,64	184,66	6,48	6,22
16:16:00	371,59	136,89	184,50	6,48	6,12
16:16:05	371,80	139,00	184,63	6,52	6,23
16:16:10	371,41	140,34	184,68	6,52	6,20
16:16:15	370,44	141,44	184,55	6,43	6,27
16:16:20	369,34	142,87	184,45	6,37	6,27
16:16:25	368,57	144,53	184,45	6,33	6,34
16:16:30	368,41	146,50	184,45	6,32	6,31
16:16:35	368,40	148,20	184,54	6,29	6,35
16:16:40	368,54	149,49	184,45	6,30	6,35
16:16:45	368,69	150,70	184,45	6,27	6,38
16:16:50	368,82	152,04	184,45	6,26	6,41
16:16:55	368,90	153,33	184,42	6,31	6,41
16:17:00	368,94	155,03	184,45	6,66	6,41
16:17:05	369,23	156,34	184,52	9,96	6,45
16:17:10	368,88	157,45	184,66	14,97	6,41
16:17:15	368,38	158,77	184,59	16,45	6,48
16:17:20	367,90	161,51	184,47	16,04	6,48
16:17:25	367,63	165,39	184,47	15,11	6,40
16:17:30	367,31	167,48	184,47	14,22	6,44
16:17:35	367,76	168,78	184,47	13,31	6,33
16:17:40	368,34	170,04	184,54	12,49	6,27
16:17:45	369,01	171,58	184,63	11,69	6,23
16:17:50	369,48	173,65	184,55	11,09	6,20
16:17:55	370,01	176,50	184,55	10,46	6,13
16:18:00	370,47	178,19	184,45	9,95	6,07
16:18:05	370,91	179,81	184,49	9,60	6,00
16:18:10	371,32	181,04	184,55	9,31	6,01
16:18:15	371,45	182,26	184,76	9,02	5,97
16:18:20	371,31	183,07	184,85	8,67	5,90
16:18:25	371,05	184,00	184,89	8,37	5,93
16:18:30	370,65	184,77	185,01	8,02	5,97
16:18:35	370,49	185,34	185,08	7,82	6,00
16:18:40	370,36	185,98	185,24	7,92	6,04
16:18:45	370,06	186,85	185,40	8,21	6,04
16:18:50	369,61	187,57	185,55	8,27	6,03
16:18:55	369,21	188,44	185,55	8,13	5,96
16:19:00	369,00	188,95	185,50	7,98	5,99
16:19:05	369,03	189,62	185,43	8,23	5,96
16:19:10	369,36	190,51	185,55	8,89	5,90
16:19:15	369,80	191,60	185,59	9,25	5,94
16:19:20	370,07	192,96	185,62	9,14	5,91
16:19:25	369,93	194,13	185,59	8,79	5,94
16:19:30	369,78	195,16	185,59	8,35	5,94
16:19:35	369,47	195,84	185,55	7,94	5,94
16:19:40	369,11	196,85	185,55	7,65	5,98
16:19:45	369,03	197,79	185,55	7,39	5,98
16:19:50	368,79	198,70	185,55	7,15	6,02
16:19:55	368,60	199,26	185,55	6,86	5,98
16:20:00	368,47	199,59	185,48	6,61	5,98

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:20:05	368,43	199,77	185,40	6,39	5,94
16:20:10	368,63	199,79	185,32	6,25	5,97
16:20:15	368,73	199,66	185,27	6,14	5,97
16:20:20	369,07	199,45	185,24	6,06	6,00
16:20:25	369,04	199,33	185,24	5,92	6,07
16:20:30	368,97	199,32	185,24	5,77	6,11
16:20:35	369,06	199,53	185,08	5,65	6,18
16:20:40	369,29	200,61	184,97	5,53	6,22
16:20:45	369,93	202,66	184,85	5,48	6,31
16:20:50	370,88	204,98	184,82	5,40	6,26
16:20:55	371,83	206,76	184,78	5,35	6,17
16:21:00	372,56	208,33	184,64	5,35	6,17
16:21:05	373,09	209,49	184,43	5,44	6,11
16:21:10	373,22	210,40	184,31	5,82	6,11
16:21:15	373,29	211,23	184,31	6,42	6,00
16:21:20	373,19	212,07	184,19	6,57	5,96
16:21:25	372,75	212,72	184,14	6,48	5,86
16:21:30	372,17	213,23	184,03	6,29	5,75
16:21:35	371,70	213,66	183,91	6,15	5,68
16:21:40	370,99	213,73	183,87	6,01	5,71
16:21:45	370,49	213,74	183,87	5,95	5,68
16:21:50	370,06	213,77	183,84	5,88	5,75
16:21:55	369,82	213,93	183,89	5,81	5,92
16:22:00	369,45	213,92	183,89	5,85	6,00
16:22:05	368,79	213,68	183,89	5,89	5,99
16:22:10	368,31	213,11	183,89	5,86	6,02
16:22:15	367,41	212,57	183,94	5,80	6,02
16:22:20	366,74	212,39	183,94	5,72	6,02
16:22:25	365,60	212,36	183,94	5,63	5,96
16:22:30	364,91	212,28	184,01	5,55	5,93
16:22:35	364,00	212,04	184,01	5,50	6,01
16:22:40	362,79	211,16	184,01	5,45	5,93
16:22:45	361,77	210,27	184,14	5,39	5,96
16:22:50	361,20	209,82	184,05	5,28	5,88
16:22:55	360,95	209,48	183,93	5,13	5,92
16:23:00	360,91	209,50	183,96	5,07	5,89
16:23:05	360,77	209,75	183,99	5,06	5,88
16:23:10	360,32	209,95	184,03	5,36	5,81
16:23:15	359,77	210,17	183,93	5,99	5,73
16:23:20	359,37	210,60	183,87	6,38	5,59
16:23:25	359,15	211,11	183,77	6,52	5,56
16:23:30	359,00	211,37	183,73	6,64	5,50
16:23:35	358,90	211,41	183,68	6,77	5,53
16:23:40	358,88	211,25	183,68	6,85	5,47
16:23:45	358,48	210,82	183,47	6,99	5,50
16:23:50	358,62	210,53	183,31	7,03	5,53
16:23:55	358,62	210,16	183,17	7,08	5,60
16:24:00	359,23	210,01	183,10	7,19	5,61
16:24:05	359,56	209,58	183,05	7,35	5,65
16:24:10	359,78	208,88	182,95	7,40	5,69
16:24:15	359,85	208,38	182,77	7,40	5,76
16:24:20	359,81	207,83	182,65	7,44	5,79
16:24:25	359,83	207,28	182,56	7,68	5,80
16:24:30	359,76	206,64	182,56	7,89	5,83
16:24:35	359,94	206,01	182,42	7,83	5,84
16:24:40	360,38	205,36	182,32	7,67	5,84
16:24:45	361,38	204,62	182,21	7,53	5,90
16:24:50	362,84	204,08	182,18	7,43	5,87
16:24:55	363,89	203,23	182,02	7,48	5,90
16:25:00	364,86	202,22	181,84	7,43	5,86

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:25:05	365,52	201,19	181,72	7,33	5,85
16:25:10	366,69	200,17	181,67	7,71	5,78
16:25:15	367,71	199,15	181,67	9,10	5,80
16:25:20	368,99	197,80	181,58	9,92	5,83
16:25:25	369,99	191,54	181,58	10,00	5,75
16:25:30	370,93	183,19	181,62	9,78	5,72
16:25:35	372,20	179,25	181,65	9,52	5,54
16:25:40	374,08	177,86	181,79	9,20	5,41
16:25:45	376,03	176,84	181,79	8,94	5,31
16:25:50	377,94	170,70	181,90	8,74	5,17
16:25:55	379,27	158,76	181,90	8,82	5,07
16:26:00	380,96	147,95	181,75	12,58	5,00
16:26:05	382,33	144,36	181,67	17,64	5,00
16:26:10	383,89	143,00	181,58	19,74	5,11
16:26:15	385,27	141,82	181,51	19,59	5,15
16:26:20	386,29	139,94	181,58	18,62	5,19
16:26:25	386,86	134,88	181,49	17,33	5,22
16:26:30	387,29	129,73	181,44	16,06	5,26
16:26:35	387,71	127,61	181,44	14,92	5,29
16:26:40	388,68	126,40	181,44	13,87	5,40
16:26:45	389,78	125,19	181,44	12,96	5,40
16:26:50	390,58	124,31	181,47	12,07	5,41
16:26:55	390,97	123,38	181,47	11,44	5,44
16:27:00	391,10	122,41	181,44	10,77	5,44
16:27:05	391,14	121,64	181,44	10,32	5,47
16:27:10	391,11	121,03	181,49	10,91	5,51
16:27:15	391,37	120,66	181,56	15,09	5,51
16:27:20	391,06	120,38	181,63	18,18	5,55
16:27:25	390,94	120,22	181,77	18,70	5,58
16:27:30	390,07	119,90	181,86	18,26	5,54
16:27:35	389,21	119,79	181,91	17,53	5,60
16:27:40	388,34	119,66	181,91	16,72	5,63
16:27:45	387,59	119,73	181,91	15,91	5,67
16:27:50	387,62	120,00	181,91	15,17	5,78
16:27:55	387,60	120,23	181,95	14,34	5,79
16:28:00	387,29	120,53	181,98	13,73	5,76
16:28:05	387,13	120,79	181,91	13,13	5,76
16:28:10	386,99	121,10	181,83	12,56	5,73
16:28:15	386,87	121,10	181,67	12,09	5,67
16:28:20	386,79	120,92	181,63	11,72	5,71
16:28:25	386,44	120,31	181,63	11,36	5,64
16:28:30	385,80	119,73	181,63	10,98	5,61
16:28:35	385,02	119,14	181,49	10,64	5,53
16:28:40	384,31	118,65	181,44	10,37	5,46
16:28:45	383,36	118,32	181,44	10,07	5,46
16:28:50	382,78	117,90	181,44	9,91	5,43
16:28:55	382,10	117,48	181,44	9,71	5,42
16:29:00	381,16	117,09	181,37	9,57	5,38
16:29:05	379,40	116,74	181,13	9,37	5,37
16:29:10	377,63	116,42	181,09	9,09	5,29
16:29:15	376,46	116,55	181,00	8,88	5,32
16:29:20	375,63	116,93	180,93	8,98	5,32
16:29:25	375,03	117,64	180,90	9,04	5,32
16:29:30	374,81	118,22	180,79	9,04	5,33
16:29:35	374,48	118,71	180,71	9,00	5,33
16:29:40	374,23	118,89	180,65	9,04	5,26
16:29:45	374,19	119,10	180,55	8,95	5,23
16:29:50	374,29	119,16	180,49	8,89	5,27
16:29:55	374,49	119,30	180,49	8,80	5,38
16:30:00	374,45	119,34	180,48	8,67	5,46

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:30:05	374,45	119,34	180,48	8,67	5,46
16:30:10	373,76	119,04	180,51	8,52	5,46
16:30:15	372,62	118,27	180,48	8,47	5,52
16:30:20	371,82	117,18	180,39	8,37	5,52
16:30:25	371,36	116,63	180,39	8,28	5,45
16:30:30	370,82	116,19	180,34	8,15	5,38
16:30:35	370,39	115,67	180,34	8,04	5,38
16:30:40	369,52	114,84	180,30	7,96	5,34
16:30:45	368,84	114,02	180,30	7,97	5,30
16:30:50	367,77	113,22	180,30	7,97	5,29
16:30:55	367,28	112,52	180,30	7,99	5,40
16:31:00	366,85	111,96	180,34	8,00	5,40
16:31:05	366,68	111,54	180,39	7,97	5,43
16:31:10	366,25	111,39	180,51	9,61	5,43
16:31:15	365,61	111,34	180,67	15,68	5,43
16:31:20	365,31	111,27	180,77	19,55	5,43
16:31:25	365,11	111,35	180,92	20,05	5,40
16:31:30	365,41	111,40	180,95	19,14	5,30
16:31:35	365,91	111,66	181,05	17,96	5,23
16:31:40	365,88	111,75	181,09	16,68	5,23
16:31:45	365,71	111,83	181,30	15,50	5,27
16:31:50	365,15	111,74	181,42	14,45	5,29
16:31:55	364,90	111,84	181,47	13,59	5,40
16:32:00	364,66	111,90	181,53	12,78	5,43
16:32:05	364,68	112,02	181,62	12,08	5,43
16:32:10	364,49	112,37	181,68	11,47	5,50
16:32:15	364,32	112,58	181,75	10,85	5,50
16:32:20	364,14	112,89	181,72	10,34	5,50
16:32:25	364,21	113,03	181,79	9,81	5,46
16:32:30	364,67	113,36	181,79	9,42	5,42
16:32:35	365,25	114,10	181,74	9,10	5,39
16:32:40	366,12	114,91	181,70	8,83	5,42
16:32:45	366,07	115,95	181,75	8,70	5,42
16:32:50	365,69	116,63	181,75	8,57	5,45
16:32:55	364,98	117,22	181,72	8,38	5,44
16:33:00	364,50	118,00	181,67	8,25	5,48
16:33:05	364,23	119,12	181,67	8,11	5,51
16:33:10	364,23	120,61	181,79	8,41	5,48
16:33:15	364,29	122,06	181,90	9,17	5,45
16:33:20	364,32	123,26	181,98	9,74	5,38
16:33:25	364,28	124,34	181,98	9,85	5,32
16:33:30	364,23	125,21	181,98	9,60	5,28
16:33:35	364,18	126,05	182,05	9,38	5,28
16:33:40	364,45	126,87	182,05	9,17	5,25
16:33:45	364,31	127,57	182,05	9,05	5,22
16:33:50	363,89	128,16	182,16	8,92	5,22
16:33:55	363,23	128,52	182,21	8,80	5,19
16:34:00	362,53	128,86	182,21	8,67	5,22
16:34:05	361,94	129,15	182,21	8,53	5,19
16:34:10	361,69	129,54	182,21	8,42	5,22
16:34:15	361,50	129,93	182,21	8,37	5,26
16:34:20	361,68	130,48	182,33	8,31	5,34
16:34:25	361,66	130,70	182,28	8,23	5,37
16:34:30	361,63	130,79	182,21	8,12	5,41
16:34:35	361,45	130,90	182,21	8,13	5,45
16:34:40	361,50	130,97	182,26	8,13	5,45
16:34:45	361,37	131,03	182,26	8,04	5,49
16:34:50	361,22	131,06	182,19	7,93	5,45
16:34:55	360,92	131,09	182,19	7,79	5,49
16:35:00	360,31	131,12	182,14	7,63	5,45

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:35:05	359,57	131,09	182,04	7,50	5,44
16:35:10	359,20	131,30	182,04	7,46	5,40
16:35:15	359,29	131,42	182,04	7,68	5,39
16:35:20	359,53	131,62	182,07	8,34	5,39
16:35:25	359,91	132,05	182,16	8,76	5,43
16:35:30	360,22	132,60	182,19	8,72	5,40
16:35:35	360,32	133,33	182,19	8,46	5,43
16:35:40	360,63	133,88	182,14	8,21	5,43
16:35:45	361,32	134,67	182,05	7,96	5,47
16:35:50	362,02	135,24	181,96	7,79	5,44
16:35:55	362,71	135,80	181,90	7,63	5,51
16:36:00	362,85	136,28	181,86	7,46	5,55
16:36:05	362,87	136,49	181,74	7,47	5,61
16:36:10	362,59	136,80	181,67	8,43	5,75
16:36:15	362,76	136,98	181,54	8,86	5,85
16:36:20	363,08	137,11	181,51	8,69	5,92
16:36:25	363,23	136,81	181,56	8,34	5,99
16:36:30	363,40	136,28	181,56	7,99	6,03
16:36:35	363,09	135,48	181,56	7,70	5,99
16:36:40	363,26	134,93	181,56	7,45	6,02
16:36:45	363,71	134,40	181,51	7,27	5,91
16:36:50	364,41	134,20	181,47	7,16	5,92
16:36:55	364,97	134,21	181,44	7,05	5,88
16:37:00	365,25	134,49	181,35	6,92	5,89
16:37:05	365,45	134,71	181,18	6,86	5,85
16:37:10	365,08	134,92	181,11	6,81	5,74
16:37:15	364,75	134,86	181,11	6,92	5,73
16:37:20	365,19	135,10	181,21	7,27	5,67
16:37:25	365,22	135,10	181,21	7,61	5,67
16:37:30	365,38	135,26	181,21	7,59	5,71
16:37:35	365,21	135,39	181,21	7,44	5,75
16:37:40	364,37	135,26	181,32	7,22	5,78
16:37:45	363,33	135,15	181,42	7,02	5,77
16:37:50	362,39	135,24	181,42	6,97	5,84
16:37:55	361,57	135,50	181,42	6,93	5,84
16:38:00	361,25	135,82	181,46	6,86	5,77
16:38:05	361,16	136,11	181,49	6,75	5,60
16:38:10	360,86	136,30	181,58	6,67	5,46
16:38:15	360,53	136,42	181,62	6,62	5,45
16:38:20	360,20	136,46	181,54	6,59	5,34
16:38:25	360,15	136,66	181,60	6,62	5,34
16:38:30	359,92	136,77	181,67	6,70	5,34
16:38:35	359,05	136,89	181,79	6,78	5,34
16:38:40	357,93	136,89	181,91	6,81	5,38
16:38:45	356,47	136,33	181,91	6,76	5,38
16:38:50	355,84	135,12	181,84	6,68	5,38
16:38:55	355,15	133,53	181,75	6,62	5,41
16:39:00	355,12	132,01	181,67	6,58	5,45
16:39:05	355,52	130,71	181,67	6,59	5,45
16:39:10	356,51	129,83	181,83	6,64	5,38
16:39:15	356,82	129,60	181,93	6,75	5,45
16:39:20	357,04	130,14	181,93	7,63	5,48
16:39:25	357,45	131,04	181,90	8,88	5,44
16:39:30	357,92	132,00	181,81	9,22	5,48
16:39:35	357,99	132,71	181,81	9,16	5,55
16:39:40	358,14	133,45	181,91	8,97	5,62
16:39:45	357,82	134,10	181,96	8,72	5,55
16:39:50	357,75	134,58	182,07	8,51	5,58
16:39:55	357,51	135,02	182,19	8,33	5,65
16:40:00	357,47	135,48	182,30	8,33	5,65

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:40:05	357,17	136,05	182,51	10,51	5,69
16:40:10	357,07	136,59	182,56	15,83	5,73
16:40:15	356,84	137,03	182,56	18,36	5,77
16:40:20	356,24	137,50	182,60	18,58	5,76
16:40:25	355,71	137,82	182,54	17,79	5,68
16:40:30	355,58	138,14	182,33	16,71	5,68
16:40:35	356,21	138,49	182,23	15,46	5,61
16:40:40	357,28	139,21	182,23	14,36	5,65
16:40:45	358,06	140,08	182,37	13,34	5,73
16:40:50	358,74	140,95	182,37	12,41	5,84
16:40:55	358,85	141,57	182,19	11,63	6,04
16:41:00	358,89	142,03	182,07	10,80	6,25
16:41:05	359,07	142,67	182,07	10,22	6,46
16:41:10	359,41	143,55	182,07	9,72	6,58
16:41:15	359,94	144,59	182,14	9,41	6,66
16:41:20	360,19	145,69	182,07	10,84	6,66
16:41:25	360,47	146,47	182,07	14,91	6,56
16:41:30	360,69	147,10	182,07	16,48	6,45
16:41:35	361,10	147,53	182,00	16,42	6,34
16:41:40	361,20	147,96	182,00	15,82	6,19
16:41:45	361,48	148,29	182,00	15,00	6,15
16:41:50	361,63	148,63	182,00	14,09	6,08
16:41:55	361,55	148,81	182,12	13,34	6,00
16:42:00	361,48	149,00	182,19	12,57	5,96
16:42:05	361,66	149,33	182,19	11,89	5,93
16:42:10	362,12	149,70	182,19	11,30	5,86
16:42:15	362,59	150,20	182,12	10,72	5,83
16:42:20	363,38	150,84	182,12	10,30	5,81
16:42:25	364,20	151,25	182,19	10,00	5,78
16:42:30	364,84	151,83	182,33	9,65	5,79
16:42:35	365,17	151,85	182,33	9,36	5,80
16:42:40	365,38	151,58	182,18	9,08	5,76
16:42:45	365,58	151,22	182,18	8,87	5,80
16:42:50	365,89	150,97	182,18	8,66	5,80
16:42:55	366,56	150,65	182,21	8,43	5,87
16:43:00	367,31	150,20	182,30	8,23	5,90
16:43:05	367,37	149,42	182,30	8,13	5,96
16:43:10	367,54	148,69	182,24	7,94	5,99
16:43:15	367,61	147,71	182,19	7,80	5,98
16:43:20	368,01	146,93	182,19	7,69	5,98
16:43:25	368,08	146,45	182,19	7,61	6,01
16:43:30	367,85	145,98	182,19	7,48	6,01
16:43:35	367,66	145,72	182,33	7,49	6,04
16:43:40	367,32	145,45	182,21	7,51	6,00
16:43:45	367,13	145,22	182,21	7,43	5,96
16:43:50	367,29	145,25	182,18	7,35	5,93
16:43:55	367,99	145,34	182,21	7,29	5,94
16:44:00	368,52	145,74	182,40	7,20	5,95
16:44:05	368,97	145,92	182,40	7,19	5,88
16:44:10	369,07	146,17	182,45	7,08	5,92
16:44:15	369,07	146,28	182,45	6,98	5,95
16:44:20	369,60	146,57	182,45	6,87	5,99
16:44:25	370,44	146,87	182,33	6,81	6,07
16:44:30	371,25	147,14	182,37	6,84	6,07
16:44:35	371,88	147,12	182,45	6,83	6,15
16:44:40	371,99	147,09	182,42	6,83	6,29
16:44:45	371,59	146,92	182,26	6,83	6,46
16:44:50	371,23	146,77	182,26	6,93	6,63
16:44:55	371,32	146,69	182,45	7,00	6,74
16:45:00	371,29	146,58	182,54	6,97	6,85

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:45:05	371,29	146,14	182,58	6,95	6,86
16:45:10	370,98	145,46	182,58	6,87	6,68
16:45:15	370,60	144,89	182,61	6,76	6,53
16:45:20	370,10	144,28	182,61	6,72	6,28
16:45:25	369,94	143,86	182,54	7,66	6,10
16:45:30	369,81	143,28	182,54	12,62	6,03
16:45:35	369,46	142,64	182,54	16,53	5,92
16:45:40	369,49	142,06	182,51	17,20	5,81
16:45:45	369,84	141,47	182,56	16,63	5,70
16:45:50	371,00	141,10	182,56	15,72	5,59
16:45:55	372,02	140,96	182,56	14,83	5,52
16:46:00	373,63	141,09	182,56	14,16	5,49
16:46:05	374,78	141,43	182,56	13,72	5,53
16:46:10	376,12	141,78	182,56	13,22	5,57
16:46:15	377,37	141,96	182,61	12,62	5,71
16:46:20	378,58	142,12	182,61	12,02	5,82
16:46:25	379,59	142,25	182,61	11,44	5,82
16:46:30	380,24	142,32	182,61	11,01	5,89
16:46:35	380,96	142,67	182,66	10,57	5,89
16:46:40	381,80	142,82	182,66	10,19	5,82
16:46:45	382,03	142,74	182,63	9,82	5,81
16:46:50	382,17	142,82	182,63	9,44	5,70
16:46:55	382,11	142,59	182,66	9,10	5,73
16:47:00	382,03	142,53	182,74	8,80	5,76
16:47:05	381,99	142,45	182,77	8,53	5,82
16:47:10	381,98	142,43	182,84	8,39	5,82
16:47:15	382,02	142,38	182,93	8,22	5,95
16:47:20	381,78	142,40	183,03	7,98	5,94
16:47:25	381,91	142,75	182,96	7,86	5,98
16:47:30	382,05	143,49	182,81	8,24	5,97
16:47:35	382,56	144,23	182,81	8,88	5,94
16:47:40	383,65	145,10	182,95	9,12	5,89
16:47:45	384,84	145,78	183,01	8,96	5,86
16:47:50	385,73	146,61	183,01	8,67	5,76
16:47:55	386,37	147,31	183,05	8,35	5,73
16:48:00	386,68	147,99	183,05	8,08	5,77
16:48:05	387,29	148,70	183,01	7,90	5,84
16:48:10	388,06	149,44	182,91	7,75	5,96
16:48:15	388,68	149,94	182,86	7,57	6,00
16:48:20	389,29	150,30	182,79	7,39	6,04
16:48:25	389,46	150,48	182,72	7,22	6,00
16:48:30	389,06	150,43	182,61	7,08	6,00
16:48:35	388,68	150,27	182,56	6,95	5,89
16:48:40	387,84	150,35	182,38	6,84	5,82
16:48:45	387,41	150,14	182,21	6,98	5,78
16:48:50	386,57	149,98	182,21	6,96	5,71
16:48:55	385,74	149,58	182,10	6,80	5,74
16:49:00	385,05	149,20	181,98	6,72	5,70
16:49:05	384,03	148,78	181,83	6,66	5,73
16:49:10	383,39	148,63	181,67	6,61	5,80
16:49:15	382,76	148,42	181,56	6,57	5,80
16:49:20	382,15	148,17	181,49	6,53	5,77
16:49:25	381,46	147,66	181,46	6,48	5,77
16:49:30	380,35	147,16	181,42	6,61	5,69
16:49:35	379,15	146,66	181,21	7,04	5,68
16:49:40	377,95	146,23	181,09	7,38	5,64
16:49:45	377,51	145,73	181,05	7,84	5,57
16:49:50	377,04	145,37	181,00	7,98	5,54
16:49:55	376,81	144,94	180,95	7,79	5,54
16:50:00	376,88	144,56	180,95	7,57	5,54

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:50:05	377,25	144,36	180,90	7,41	5,47
16:50:10	377,69	144,13	180,85	7,34	5,48
16:50:15	378,65	144,00	180,81	7,23	5,45
16:50:20	379,45	143,98	180,76	7,12	5,57
16:50:25	380,22	143,83	180,81	6,94	5,50
16:50:30	380,89	143,70	180,81	6,83	5,55
16:50:35	381,07	143,50	180,88	6,72	5,51
16:50:40	381,19	143,16	180,92	6,58	5,55
16:50:45	381,41	142,78	180,95	6,46	5,55
16:50:50	381,71	142,43	181,09	6,35	5,56
16:50:55	382,04	142,03	181,39	6,26	5,56
16:51:00	382,13	141,66	181,49	6,21	5,53
16:51:05	382,07	141,16	181,63	6,15	5,49
16:51:10	381,84	140,80	181,63	6,19	5,52
16:51:15	381,76	140,62	181,75	6,20	5,41
16:51:20	381,62	140,42	181,83	6,17	5,41
16:51:25	381,48	140,37	181,96	6,04	5,41
16:51:30	381,27	140,37	181,96	6,04	5,38
16:51:35	380,68	140,27	181,96	6,27	5,31
16:51:40	379,88	140,01	181,96	6,59	5,27
16:51:45	378,99	139,53	182,00	6,70	5,26
16:51:50	378,30	139,12	182,10	6,67	5,29
16:51:55	377,65	138,75	182,21	6,57	5,29
16:52:00	377,49	138,45	182,32	6,49	5,37
16:52:05	376,93	138,22	182,37	6,53	5,37
16:52:10	376,25	137,72	182,51	6,59	5,44
16:52:15	375,47	136,94	182,58	6,57	5,47
16:52:20	374,90	136,27	182,61	6,55	5,53
16:52:25	374,85	135,58	182,68	6,56	5,60
16:52:30	375,22	135,16	182,75	6,59	5,71
16:52:35	375,38	134,75	182,86	6,62	5,81
16:52:40	375,36	134,29	183,01	6,52	5,77
16:52:45	375,03	133,89	183,01	6,37	5,84
16:52:50	374,76	133,42	182,95	6,28	5,83
16:52:55	374,19	133,30	183,03	6,26	5,76
16:53:00	373,77	133,17	183,07	6,22	5,80
16:53:05	373,16	133,41	183,15	6,15	5,73
16:53:10	372,19	133,77	183,19	6,05	5,80
16:53:15	371,55	134,47	183,08	5,90	5,76
16:53:20	371,16	134,99	183,05	5,83	5,76
16:53:25	370,91	135,47	182,95	5,73	5,76
16:53:30	371,03	135,94	183,00	5,72	5,76
16:53:35	371,17	136,43	183,07	6,29	5,79
16:53:40	371,23	137,02	183,29	7,51	5,76
16:53:45	370,95	137,49	183,59	8,14	5,68
16:53:50	370,59	137,80	183,80	8,11	5,61
16:53:55	370,51	138,12	184,03	7,95	5,56
16:54:00	370,64	138,46	184,27	7,56	5,52
16:54:05	371,12	139,13	184,42	7,16	5,49
16:54:10	371,20	139,77	184,66	7,50	5,49
16:54:15	371,26	140,47	184,85	10,67	5,52
16:54:20	371,00	140,88	184,99	12,58	5,55
16:54:25	370,91	141,36	185,22	12,60	5,62
16:54:30	370,94	142,03	185,50	11,93	5,69
16:54:35	371,52	142,77	185,75	11,03	5,77
16:54:40	372,00	143,65	185,99	10,24	5,81
16:54:45	372,17	144,46	186,20	9,43	5,82
16:54:50	371,59	145,12	186,39	8,68	5,79
16:54:55	370,66	145,50	186,48	7,94	5,76
16:55:00	369,77	145,80	186,51	7,25	5,76

Braunschweiger Versorgungs AG

Momentan-W. (korr.) von 21.11.2022 16:00

Druckdatum: 22.11.2022

	K1 K1, NOx 1+2 [mg/m3]	K1 K1, SO2 1+2 [mg/m3]	K1 K1, Dampf. [t/h]	K1 K1, Staub [mg/m3]	K1 K1, CO [mg/m3]
16:55:05	369,15	146,02	186,57	6,71	5,80
16:55:10	368,94	146,07	186,60	6,28	5,81
16:55:15	368,69	146,17	186,69	5,90	5,71
16:55:20	368,37	146,05	186,79	5,60	5,67
16:55:25	367,61	145,90	186,92	5,40	5,63
16:55:30	366,92	145,34	186,92	5,31	5,56
16:55:35	366,23	144,74	186,73	6,15	5,59
16:55:40	366,12	144,05	186,76	9,56	5,62
16:55:45	365,75	143,68	186,67	11,65	5,69
16:55:50	365,62	143,39	186,60	11,99	5,84
16:55:55	365,24	143,68	186,69	11,72	5,81
16:56:00	364,90	144,78	186,69	11,14	5,85
16:56:05	364,89	147,27	186,57	10,49	5,92
16:56:10	364,41	149,59	186,57	9,86	5,96
16:56:15	363,51	151,27	186,57	9,27	6,00
16:56:20	362,33	153,74	186,57	8,73	6,01
16:56:25	360,93	162,69	186,62	8,20	6,08
16:56:30	359,55	172,93	186,69	7,77	6,05
16:56:35	358,44	180,97	186,69	7,37	6,08
16:56:40	357,72	182,82	186,76	7,11	5,98
16:56:45	357,11	184,13	186,76	6,81	5,98
16:56:50	356,81	185,48	186,93	6,54	5,96
16:56:55	356,45	188,50	187,01	6,24	5,93
16:57:00	356,32	194,00	186,97	5,93	5,90
16:57:05	355,72	197,38	186,97	5,66	5,89
16:57:10	355,37	198,88	186,74	5,48	5,93
16:57:15	355,31	200,56	186,69	5,32	5,97
16:57:20	355,45	202,11	186,69	5,17	5,98
16:57:25	355,66	204,20	186,62	5,07	6,05
16:57:30	355,23	207,65	186,62	5,00	6,05
16:57:35	355,05	209,88	186,55	4,96	6,01
16:57:40	354,53	210,87	186,55	4,92	5,96
16:57:45	354,70	211,86	186,55	4,88	5,92
16:57:50	354,93	213,36	186,43	4,95	5,89
16:57:55	355,27	217,21	186,39	4,96	5,81
16:58:00	355,08	221,46	186,39	4,91	5,74
16:58:05	354,94	223,08	186,46	4,84	5,62
16:58:10	354,83	224,19	186,46	4,79	5,55
16:58:15	355,05	225,25	186,51	4,74	5,51
16:58:20	355,49	226,72	186,51	4,72	5,40
16:58:25	356,24	230,05	186,55	4,73	5,40
16:58:30	356,86	233,07	186,55	4,69	5,37
16:58:35	357,56	235,04	186,51	4,67	5,37
16:58:40	358,13	236,28	186,48	4,63	5,37
16:58:45	358,94	237,61	186,55	4,57	5,37
16:58:50	359,78	239,30	186,55	4,53	5,31
16:58:55	360,91	240,88	186,55	4,45	5,38
16:59:00	361,67	242,75	186,62	4,31	5,39
16:59:05	362,20	244,15	186,71	4,18	5,50
16:59:10	362,70	245,30	186,85	4,08	5,54
16:59:15	363,10	245,69	187,02	3,97	5,69
16:59:20	363,69	244,38	187,02	3,90	5,62
16:59:25	364,27	238,85	187,02	3,86	5,62
16:59:30	364,77	236,35	187,02	3,83	5,63
16:59:35	364,79	235,07	187,02	3,82	5,60
16:59:40	365,00	234,00	186,95	3,96	5,53
16:59:45	364,86	233,99	187,04	6,50	5,53
16:59:50	364,82	235,24	187,04	10,39	5,50
16:59:55	364,67	240,05	187,04	11,53	5,53
17:00:00	364,86	242,35	187,04	11,35	5,60