

Betreff:
Unterflurhydranten im Parkbereich

Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
20.02.2023

Beratungsfolge:	Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Beantwortung)	02.03.2023 Ö

Sachverhalt:

Durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meverode wurde die Problematik der dauerhaften Zugänglichkeit von zwei Unterflurhydranten dargestellt. Die Standorte sind ungünstig, da diese Areale auch als Parkplätze ausgewiesen sind. Bei Besetzung durch Kraftfahrzeuge sind die Hydranten in einem Löscheinsatz somit nicht nutzbar. Als Beispiel wurde der Parkplatz vor der Stargardstraße (Hsnr. 4) und der Sprottaustraße angrenzend an Schreiberhaustraße genannt.

Es wird angefragt, ob es weitere Standorte für diese Art der Hydranten ohne Garantie auf dauerhaften Zugang auf offiziellen Parkflächen gibt?

Besteht die Möglichkeit an den bekannten Orten die bestehenden Parkbereiche zu verlegen/ anderweitig zu markieren?

gez.
Daniela Fischer

Anlage/n:

zwei Fotos



