

<i>Betreff:</i> Flughafen

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 06.03.2024
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)	06.03.2024	Ö

Sachverhalt:

Die Anfrage der BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 vom 22. Februar 2024 wurde an die Geschäftsführung der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH weitergeleitet, welche zu den Fragen wie folgt mitteilt:

Zu Frage 1:

Werden oder bis wann wurden Verkehrsflughafen Braunschweig - Wolfsburg (BWE) sogenannte Ewigkeitschemikalien wie Fluortenside oder PFAS eingesetzt?

PFAS-haltige Löschschäume wurden am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg bis Oktober 2022 vorgehalten. Sie wurden anschließend fachgerecht entsorgt. Mittlerweile werden ausschließlich für den Flugzeugbrandschutz zugelassene fluorfreie Löschschäume vorgehalten.

Zu Frage 2:

Wie viele Liter Löschschaum haben die Feuerwehren in den letzten 10 Jahren pro Jahr z.B. für Übungen oder für die monatlichen Funktionsprüfungen der Löschfahrzeuge, ihrer Schaumdüsen und des Verhaltens des in den Löschfahrzeugen für den Ernstfall vorgehaltenen Schaums verbraucht?

PFAS-haltige Löschschäume sind am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg in den vergangenen Jahrzehnten weder bei Übungen noch im Einsatz genutzt worden. Bei Übungen hat die Flughafenfeuerwehr auch in der Vergangenheit auf den Gebrauch PFAS-haltiger Löschschäume verzichtet.

Zu Frage 3:

Konnte der Löschschaum über das Entwässerungssystem des Flughafengeländes oder über Seitengräben in die Natur gelangen, falls nein, wie wurde die Löschschäume aufgefangen und recycelt?

Es wurde kein PFAS-haltiger Löschschaum bei Übungen oder im Einsatz verwendet.

Geiger

Anlage/n: Keine