

*Betreff:*  
**Straßenentwässerung Rünigenstraße**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat III 0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft	<i>Datum:</i> 11.04.2024
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)	16.04.2024	Ö

**Sachverhalt:**

Nach Rückmeldung der SE|BS nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Der Straßenablauf war verunreinigt. Ein Defekt liegt nicht vor. Die SE|BS hat den Ablauf gereinigt. Zudem wird der Straßenseitengraben durch den FB 66 der Stadt Braunschweig noch einmal nachprofiliert.

Die Straßenentwässerung kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht anders als in der bestehenden technischen Situation geregelt werden.

Weichsler

**Anlage/n:**

keine