

Betreff:

Kanalisation Braunschweiger Straße

Organisationseinheit:

Dezernat III
0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft

Datum:

17.06.2025

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode
(zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.06.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtbezirk 212 vom 4. Juni 2025 nimmt die Verwaltung nach Rücksprache mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Der vorhandene Regenwasserkanal DN200 STZ (Steinzeug) ist hydraulisch unterdimensioniert und muss durch einen Kanal DN300 SB (Stahlbeton) im Querschnitt erweitert werden. Der vorhandene Schmutzwasserkanal DN200 STZ stammt aus dem Jahr 1951 und bedarf einer Erneuerung. Die Straßenquerung besteht derzeit aus einem Sandsteinplattenkanal, der in Hinblick auf Standsicherheit und Dichtigkeit erneuert werden muss.

Zu 2.:

Entsprechend dem Schreiben der SE|BS vom 23.04.2025 (s. Anlage) handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen:

- Herstellung von ca. 210 lfdm Abwasserleitung (DN300) mit Schächten
- Herstellung von ca. 50 lfdm Anschlussleitung
- Renovierung in geschlossener Bauweise, d.h. Lining, von ca. 250 lfdm. Kanäle in der Paxmannstraße und im Randbereich der Braunschweiger Straße

Zu 3.:

Die geplanten Maßnahmen in der Braunschweiger Straße stehen in keinem Zusammenhang mit der Erschließung des geplanten Baugebietes „Rautheim-Möncheberg“.

Kügler

Anlage/n:

25-25990-1 StBezR 212 Anfrage Ref. 0660_Anlage 1